



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No): WT2018B01B00502

委托单位:

Entrusted by

江西雅丽泰建材股份有限公司
Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.

样品名称:

Sample Name

环保饰面板
Environmental Decoration Panel

检验类别:

Test Type

委托检验
Entrustment test

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2018B01B00502





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: **WT2018B01B00502**

第 1 页 共 2 页/Page 1 of 2

样品名称 Sample Name	环保饰面板 Environmental Decoration Panel	检验类别 Test Type	委托检验 Entrustment test
受检单位 Applicant	江西雅丽泰建材股份有限公司 Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.	商 标 Brand	ALUTILE ALUTILE
生产单位 Manufacturer	江西雅丽泰建材股份有限公司 Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.	样品状态 Sample Description	样品完好 Good condition
来样日期 Receiving Date	2018 年 04 月 16 日 April 16, 2018	样品数量 Quantity	21 块 21Pcs
生产日期/批号 Production Date/ Batch No.	2018 年 03 月 28 日 March 28, 2018 OEI-C-10-d	型号规格 Model/Size	室内装饰用 Indoor decoration
检验依据 Test Standard	各检验项目检验依据详见数据页。 The standard for the tested items sees the data pages.		
判定依据 Judgment Standard	GB/T 17748-2016《建筑幕墙用铝塑复合板》Aluminum-plastic composite panel for curtain wall QB/T 2591-2003《抗菌塑料 抗菌性能试验方法和抗菌效果》Antimicrobial plastics—Test for antimicrobial activity and efficacy		
检验项目 Test Items	柔韧性、附着力等共 5 项, 详见第 2 页。 Detailed conclusion is listed in page 2.		
检验结论 Conclusion	*经检验, 送检样品抗霉菌性能的检验结果见第 2 页, 其余所检项目的检验结果符合 GB/T 17748-2016 中的技术要求。检验结果见第 2 页。* The test result of antifungal performance see page 2, the other tested items comply with requirements in GB/T 17748-2016.* 签发日期 (Date of issued): 2018 年 06 月 13 日 (June 13, 2018) (检验专用章 Seal)		
附注 Remarks: 1、等级 Grade: 1 级 Grade 1.			

批 准:
Approved by

审 核:
Verified by

编 制:
Compiled by

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号 (No): **WT2018B01B00502**

第 2 页 共 2 页/Page 2 of 2

序号 No	检验项目 Test Item	标准要求 Requirements of Standard	检验结果 Test Results	单项结论 Individual Conclusion	检验依据 Test Standard
1	柔韧性 Flexibility	≤ 2T	2T	符合 Pass	GB/T 17748-2016 7.6.4
2	附着力 Coating adhesion	划格法 0 级 Class 0 划圈法 1 级 Class 1	划格法 0 级 Class 0 划圈法 1 级 Class 1	符合 Pass	GB/T 17748-2016 7.6.5 GB/T 9286-1998 (2004) GB/T 1720-1979 (2004)
3	耐冲击性 Impact resistance	≥ 50kg · cm	50kg · cm	符合 Pass	GB/T 17748-2016 7.6.6 GB/T 1732-1993 (2004)
4	耐热水性 Boiling water resistance	无变化 No abnormality	无变化 No change	符合 Pass	GB/T 17748-2016 7.7.7
5	抗霉菌性能 Antifungal performance	黑曲霉、土曲霉、 宛氏拟青霉、绳状 青霉、出芽短梗 霉、球毛壳 (Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces Varioti, Penicillium funicolosum, Aureobasium Pullulans, Chaetomium glosum)	0 级 Level 0	—	QB/T 2591-2003 附录 B
备注 (Remarks): (此处空白 Blank)					

本报告结束

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里 1 号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel: (86-10) 51167679

Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn